GISLAVEDS KOMMUN

TRANEMO KOMMUN

2025-06-10 1(3)

Elsa Ingrid Davida Wikenfors

ARNÅSHOLM ANDERSTORP
33378 BURSERYD

Diarienr: MAVL.2023.438
Beslutsnr: H 2025/273
Fastighet: ARNÅSHOLM 1:7
Kommun: Gislaveds kommun

Beslut fattat av Miljöhandläggare Sara Cedervall 2025-06-10, MAVL.2023.438

FÖRBUD MOT UTSLÄPP AV AVLOPPSVATTEN FRÅN BRISTFÄLLIG AVLOPPSANLÄGGNING PÅ FASTIGHET ARNÅSHOLM 1:7

Beslut

Bygg- och miljönämnden Gislaved-Tranemo beslutar att från och med den **10 juni 2030** förbjuda Elsa Ingrid Davida Wikenfors (19350806) släppa ut hushållsspillvatten från den bristfälliga avloppsanläggningen på fastigheten ARNÅSHOLM 1:7, med adress Arnåsholm Anderstorp, Burseryd, i Gislaveds kommun.

Ärendebeskrivning

Samhällsutvecklingsförvaltningen har genomfört en enkätundersökning och den 16 april 2025 en avloppsinspektion på fastigheten. Vid inspektionen framkom följande:

Avloppsanläggningen består av fyra enkammarbrunnar. Det var slam i den sista av dem. Det var två inlopp i den sista brunnen, varav det ena kommer direkt från huset och det andra från en föregående slambrunn. Efter slamavskiljarna leds vattnet till ett dike.

Yttrande

Samhällsutvecklingsförvaltningen kommunicerade bristerna på plats samt i en tillsynsrapport den 25 april 2025. I samband med detta gavs fastighetsägaren möjlighet att lämna synpunkter. Inga synpunkter har inkommit.

Motivering

Det var slam i den sista brunnen. I en välfungerande slamavskiljare ska det inte finnas slam i den sista kammaren/brunnen. Att det är två inlopp varav det en kommer direkt från huset visar på att en del av spillvattnet inte genomgår tillräcklig slamavskiljning.

Efter slamavskiljaren leds avloppsvattnet på fastigheten vidare till ett dike eller liknande. En sådan lösning avleder enbart vatten utan att rena det från ämnen som kan skada miljön eller människor och djurs hälsa. Det finns också en risk att djur och människor kommer i kontakt med det orenade avloppsvattnet. Utsläpp av orenat avloppsvatten i sjöar och vattendrag orsakar övergödning vilket bland annat leder till syrebrist, algblomning och igenväxning.

SAMHÄLLSUTVECKLINGSFÖRVALTNINGEN

POSTADRESS	BESÖKSADRESS	TELEFON	E-POST/WEBB	ORGANISATIONSNR	GIRO
Gislaveds kommun 332 80 Gislaved	Stortorget 1 Gislaved	0371-81000	kommunen@gislaved.se gislaved.se	212000-0514	Bankgiro 426-7225